



产品认证证书

证书编号：CQC2014010309689650

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR9i-32,CDR9i-32/F; Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:6.3~9A,9~12A,12~18A,18~25A,23~32A;脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:220V(230V)/1.64A(1.57A),380V(400V)/0.95A(0.9A),660V(690V)/0.55A(0.52A);DC-13:Ue/Ie:220V(230V)/0.23A(0.22A)

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>