

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000241

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.4-2010
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-27
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000241

产品系列、型号、规格:

CDR9i-18, CDR9i-18/F; U_i : 690V; U_e : AC 690V; I_e : 0.10-0.15A, 0.12-0.18A, 0.18-0.25A, 0.25-0.36A, 0.35-0.50A, 0.5-0.7A, 0.63-0.9A, 0.9-1.2A, 1.2-1.8A, 1.8-2.5A, 2.5-3.6A, 3.5-4.8A, 4.5-6.3A, 5-7A, 6.3-9A, 9-12A, 11-15A, 14-18A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 6A; AC-15; U_e/I_e : 220V(230V)/1.64A(1.57A), 380V(400V)/0.95A(0.9A), 660V(690V)/0.55A(0.52A); DC-13; U_e/I_e : 220V(230V)/0.23A(0.22A)

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。