



产品认证证书

证书编号：CQC2014010309689648

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR9i-95, CDR9i-95/F; Ui:690V; Ue:AC690V; Ie:18~25A, 23~32A, 30~40A, 37~50A, 48~65A, 55~70A, 63~80A, 80~95A; 脱扣级
别:10;3P;配用的辅助触头
(1NO+1NC)Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:AC220(230)V/1.64(1.57)A, 380(400)V/0.95(0.90)A, 660(690)V/0.55(0.52)A; DC-13:Ue/Ie:DC220(
230)V/0.23(0.22)A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>