

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000180

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2010
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-26
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000180



产品系列、型号、规格:

CDR9i-185,CDR9i-185/Z,CDR9i-185/F;Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:48~65A,55~70A,63~80A,
75~95A,90~115A,105~135A,120~150A,130~160A,150~185A;脱扣级别:10;3P;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:6A;AC-
15;Ue/Ie:AC220(230)V/1.64(1.57)A,AC380(400)V/0.95(0.90)A,AC660(690)V/0.55(0.52)A,DC-
13;Ue/Ie:DC220(230)V/0.23(0.22)A

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。