



产品认证证书

证书编号：CQC2014010309689651

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR9i-630/FUi:690V;Ue:AC690V;Ie:145~200A,180~250A,230~320A,290~400A, 350~480A,460~630A;脱扣级别:10A;3P;
配用的辅助触头:1NO1NC;lth:6A;AC-15:Ue/Ie:
AC220(230)V/1.64(1.57)A,AC380(400)V/0.95(0.90)A,AC660(690)V/0.55(0.52)A; DC-13:Ue/Ie:DC220(230)V/0.23(0.22)A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月09日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>