

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002966

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：CDW9-2000N,CDW9-2000N/4; 参数详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称：德力西电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-10  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002966

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-2000N, CDW9-2000N/4;

$U_{imp}$ :12kV;  $U_i$ : 1000V;

$U_e$ : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

$I_n$ : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

$I_{cs}=I_{cu}$ : 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),  
50kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

$I_{cw}$ : 50kA/1s;

使用类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率:50/60Hz;

配用的辅助触头:4NO4NC;  $I_{th}$ : 6A;

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-10  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 