

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003360

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：CDW9-3200N.CDW9-3200N/4；参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-14
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003360

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-3200N, CDW9-3200N/4;
Uimp:12kV; Ui:1000V;
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;
In: 2000A, 2500A, 3200A;
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics=Icu: 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
Icw: 65kA/1s;
使用类别:B;
极数:3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率:50/60Hz;
配用的辅助触头(4NO4NC): Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: 230V/1.5A, 400V/0.9A;
DC-13: Ue/Ie: 110V/0.55A, 220V/0.27A.
符合附录 N 的电子附件:
分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;
欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。