

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307003358

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：CDW9-6300N；详情见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-14
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307003358

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-6300N
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V/415V, AC600V/690V;
额定电流(In): 4000A, 5000A, 6300A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力 Ics: 100kA (AC400V/415V), 75kA (AC660V/690V);
额定极限短路分断能力 Icu: 120kA (AC400V/415V), 85kA (AC660V/690V);
额定短时耐受电流 Icw: 85kA/1s (AC400V/415V), 75kA/1s (AC660V/690V);
使用类别: B;
极数: 3P (4000A, 5000A, 6300A), 4P (4000A, 5000A);
适用于隔离;
额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头(4NO+4NC):
Ith: 6A;
AC-15: Ue/le: AC230V/1.5A, Ue/le: AC400V/0.9A;
DC-13: Ue/le: DC110V/0.55A, Ue/le: DC220V/0.27A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V, AC380/400V;
分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V, AC380/400V.

型号解释:



联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 温州
生产者签章: