



产品认证证书

证书编号：CQC2003010307040047

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

DW15-6300; Ui:660V(AC400V),1500V(AC1140V); Uimp:6kV(AC400V),12kV(AC1140V); Ue:AC400V,1140V; In:
2500A,3000A,4000A,5000A,6300A(仅电磁式); 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; AC400V:Ics:50kA,Icu:80kA;
AC1140V:Ics:25kA,Icu:25kA; 使用类别:A类;极数:3P.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>