



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022092

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

DZ20Y-225、DZ20J-225、DZ20G-225、DZ20Y-225T、DZ20wY-225、DZ20wJ-225;Ue:AC380V;Uimp:8kV;Ui:690V;In:100A,125A,160A,180A,200A,225A;过电流脱扣器类型:热磁式;lcs:19kA(Y),25kA(J),50kA(G);lcu:25kA(Y),42kA(J),100kA(G);A类;脱扣级别:10;3P(Y、J、G)、4P(Y、J);配用的辅助触头(1NO1NC):lth:3A;Ui:380V;Uimp:4kV;AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.4A,DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A;型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月21日 有效期至：2025年05月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022092

纸 号：

型号解释：

DZ 20 □ □ - 225 □ / □ □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 塑料外壳式断路器
- ② 设计序号
- ③ 手柄代号 (w: 黄色, 无代号: 黑色)
- ④ 短路分断能力级别 (Y: 一般型, J: 较高型, G 最高型)
- ⑤ 壳架等级的最大额定电流
- ⑥ 上盖材料:T: 透明盖 (Y 型 3P), 无代号: 非透明盖
- ⑦ 极数 (3: 三极, 4: 四极)
- ⑧ 脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
- ⑨ 用途代号 (无代号: 配电保护用, 2: 电动机保护用)
- ⑩ 操作方式 (无代号: 手柄直接操作, D: 电动操作, Z: 转动手柄操作)

表 1

附件名称		无附件	报警	分励	分励报警	辅助	二辅助报警	欠压	欠压报警	分励二辅助	欠压二辅助
代号	瞬时脱扣器	200	208	210	218	220	228	230	238	240	270
	复式脱扣器	300	308	310	318	320	328	330	338	340	370

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>