



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307017325

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZ20L-250/□□□□、DZ20Lw-250/□□□□、DZ20L-250T/□□□□；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2025年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307017325

纸 号:

DZ20L-250/□□□□、DZ20Lw-250/□□□□、DZ20L-250T/□□□□;

U_i :690V; U_{imp} :6kV; U_e :AC380V;

I_n :125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{cs}=I_{cu}$:15kA;

$I_{\Delta n}$:30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三

档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$:4kA;

使用类别:A;

极数:4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭);

不适用于隔离用;

配用的辅助触头: 2NO2NC; U_{imp} :4kV; U_i :380V; I_{th} :2A;

AC-15:380V/0.4A;

DC-13:220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307017325

纸 号:

型号的解释:




表 1:

附件名称	无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	300	308	310	320	330
复式脱扣器					

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>