



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307853603

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47L; Ue:AC230(2P),400V(4P);In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,63A;IΔn:30mA,100mA,300mA;额定剩余动作类型:AC型,A型;电磁式;IΔn动作时间t<0.1s;Im=IΔm:500A(10A~40A),630A(63A);Inc=IΔc:6000A;极数:2P,4P

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.21-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年07月16日 有效期至:2025年07月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月27日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>