



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307755573

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

DZ47s; Ui:500V; Uimp:4kV; Ue:AC230V/400V(1P),AC230V(1P+N,2P),AC400V(2P,3P,3P+N,4P);
In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;
Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P(AC400V),3P,3P+N,4P),Ics:7.5kA,Icn:10kA(2P(AC230V)); 极数:1P+N(一个保护极,N极可开
闭),3P+N(三个保护极,N极可开闭)(B型/C型/D型/10A-63A); 1P,2P,3P,4P(B型/C型/D型/1A-63A).

产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>