



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307787318

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE, DZ47sLEG;

DZ47sLE:Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);DZ47sLEG:Ue:AC230V(1P+N,2P);In:40A,50A,63A;瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;DZ47sLE:IΔn:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC型;DZ47sLEG:IΔn:30mA/AC型;IΔm:630A;Icn=lcs:6kA;DZ47sLE:1P+N(1个保护极,N极常通,不适用于隔离用),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极常通,不适用于隔离用),4P;DZ47sLEG:1P+N(1个保护极,N极常通,不适用于隔离用),2P

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>