



# 产品认证证书

证书编号：CQC2016010307857650

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器  
CDW9-2000N,CDW9-2000N/4; 参数详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式


产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月19日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2016010307857650

纸 号:

CDW9-2000N, CDW9-2000N/4;

$U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;

$U_e$ : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

$I_n$ : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

$I_{cs}=I_{cu}$ : 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),  
50kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

$I_{cw}$ : 50kA/1s;

使用类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 4NO4NC;  $I_{th}$ : 6A;

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>