



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012266014

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器  
CJX2sF-185,CJX2sF-225,CJX2sF-185N,CJX2sF-225N;详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月17日 有效期至：2024年12月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012266014

纸 号:

CJX2sF-185,CJX2sF-225,CJX2sF-185N,CJX2sF-225N  
Ui:1000V;Uimp:8kV;lth: 275A;  
Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
CJX2sF-185, CJX2sF-185N:  
Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Ie: 185A/185A/118A;  
CJX2sF-225, CJX2sF-225N:  
Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Ie: 225A/225A/137A;  
Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,  
380V/400V,415V,440V/50Hz;AC24V,36V,48V,110V,127V,200V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,  
440V/50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V;AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V, 50/60Hz;  
使用类别:AC-3, AC-4;极数:3P;  
配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组  
(2008010305285124)  
lth:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;  
AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;  
DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC20012266014

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>