



# 产品认证证书

证书编号：CQC2018010304086748

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CJX2sF-500,CJX2sF-500N; Ui:1000V;Uimp:8kV;lth:630A;Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;Ie:500A(AC220/230V, AC380/400V), 353A(AC660/690V);Us:AC36V,48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz;使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P;配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124)lth:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月24日 有效期至：2025年03月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>