



产品认证证书

证书编号: CQC2019010304197581

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2sF-800, Us:AC: (110V,50-60Hz), (127V,50-60Hz), (220-230V,50-60Hz), (380-400V,50-60Hz), DC:110V、220V;
Ith=800A;极数: 3P; AC-3: Ue: 380V、660V, Ie: 800A/486A, Pe:450kW/475kW; 配用的辅助电路:(证书号:
2008010305285124):Ith:10A; AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 27 日 有效期至: 2024 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>