



产品认证证书

证书编号：CQC2019010304197580

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2sF-1000、CJX2sF-1250；Us:AC: 110V (50-60Hz)、127V (50-60Hz)、220-230V (50-60Hz)、380-400V (50-60Hz)；
Ie: AC-1:Ith:1000A/1250A；极数：3P；CJX2sF-1000：AC-1：Ue: 690V Ie: 1000A Pe:1030kW；CJX2sF-1250：AC-1：
Ue: 690V Ie: 1250A Pe:1270kW；配用的辅助电路:(证书号：2008010305285124):Ith:10A；AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;
DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年06月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>