



产品认证证书

证书编号：CQC2019010304197579

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2sF-1450、CJX2sF-1700、CJX2sF-2100; Us:AC: (110V 50-60Hz), (127V 50-60Hz), (220-230V 50-60Hz), (380-400V 50-60Hz); Ie: AC-1:Ith:1450A/1700A/2100A; 极数: 3P; CJX2sF-1450:AC-1: Ue: 690V Ie: 1450A Pe:1430kW; CJX2sF-1700:AC-1: Ue: 690V Ie: 1700A Pe:1650kW; CJX2sF-2100:AC-1: Ue: 690V Ie: 2100A Pe:2050kW; 配用的辅助电路:(证书号: 2008010305285124):Ith:10A;AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A;

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年06月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>