



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022047

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-63; Ue:AC380V/660V;In:10,16,25,32,40,50,63A;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A;lcs=lcu:22kA/380V;lcs=lcu:7.5kA/660V;3P;配用的辅助触头:AC-13;Ue:AC220V;Ie:0.4A;型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022047

纸 号：

型号的解释：



注：1) 0—无辅助触头；1—一常开，一常闭；2—二常开；3—二常闭。

2) 0—配电保护型；1—电动机保护型；2—仅有短路保护。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>