产品认证证书

证书编号：CQC2002010307007663

申请人名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

DZL18-32F/1,DZL18-32F/3;　Ue:AC220V;In:20A,32A;IΔn:0.03A/AC型;IΔm:500A;Inc:3kA;IΔc:1kA;2P

产品标准和技术要求

GB/T16916.1-2014;GB/T16916.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期： 2020 年 04 月 27 日　　**有效期至：** 2024 年 11 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn