



产品认证证书

证书编号：CQC2008010305285124

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

辅助触头组

F4,FD6; Ui:690V;Uimp:6kV;lth:10A;AC-15:Ue/Ie:AC660V/0.55A,AC400V/0.9A,AC380V/0.95A,AC220V/1.6A;DC-13:
Ue/Ie:DC250V/0.13A,DC220V/0.15A,DC110V/0.3A,DC48V/0.69A,DC24V/1.375A,DC12V/2.75A;防护等级:IP20.型号解释
详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年07月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0234888



产品认证证书



附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2008010305285124

纸号: 234888

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>