



产品认证证书

证书编号：CQC2002010309022840

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

JRS1D-93、JRS1Ds-93; Ue:AC660V; 电流整定范围:23~32A、30~40A、37~50A、48~65A、55~70A、63~80A、80~93A; Ui:AC660V; Uimp:6kV; 脱扣级别 10 级; 极数:3P; 辅助触头:AC-15; Ue:AC380V; Ie:0.95A; Ue:AC220V; Ie:1.64A; DC-13 Ue:AC220V; Ie:0.15A; Ith:5A; Ui:AC500V; Uimp:6kV

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 04 月 27 日 有效期至：2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>