



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010309022838

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园

**产品名称和系列、规格、型号**

**热过载继电器**

JRS1D-25,JRS1Ds-25;Ue:AC660V;电流整定范围:0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1.0A、1.0~1.6A、1.6~2.5A、2.5~4.0A、4.0~6.0A、5.5~8.0A、7.0~10A、9.0~13A、12~18A、17~25A;Ui:AC660V;Uimp:6kV;脱扣级别:10A级;极数:3P;辅助触

头:AC-15;Ue:AC380V;Ie:0.95A;Ue:AC220V;Ie:1.64A;DC-13;Ue:AC220V;Ie:0.15A;Ith:5A;Ui:AC500V;Uimp:6kV

**产品标准和技术要求**

GB/T14048. 4-2010

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>