

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000218

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：德力西电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-27  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000218

产品系列、型号、规格:

JRS3D-185,JRS3D-185/Z,JRS3D-185/F,JR2H-185,JR2H-185/Z,JR2H-185/F; Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC690V;  
Ie:48~55~65A,55~63~70A,63~70~80A,75~90~95A,90~100~115A,105~115~135A,120~135~150A,130~150~160A,150~160~185A;  
脱扣级别:10;极数:3P; 配用的辅助触头: Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:6A; AC-15:Ue/Ie:  
AC220(230)V/1.64(1.57)A,380(400)V/0.95(0.90)A,660(690)V/0.55(0.52)A; DC-13:Ue/Ie: DC 220(230)V/0.23(0.22)A.

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。