

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980309000237

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 热过载继电器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称: 德力西电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000237

产品系列、型号、规格:

JRS3D-630/F, JR2H-630/F; Ui:690V;Uimp:6kV;Ue:AC690V;Ith:6A;Ie:  
145~200A,180~250A,230~320A,290~400A,350~480A,460~630A;脱扣级别:10A;极数:3P;配用的辅助触头: Ui:690V;Uimp:6kV;  
Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:AC220(230)V/1.64(1.57)A,AC380(400)V/0.95(0.90)A,AC660(690)V/0.55(0.52)A;DC-13:  
Ue/Ie:DC220(230)V/0.23(0.22)A.

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。