



产品认证证书

证书编号：CQC2002010303022103

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

中间继电器

JZ7; Ith: 5A; AC-15; Ue: AC380V; Ie: 0.95A; Ue: AC220V; Ie: 1.64A; Ue: AC120V; Ie: 3A; Us: AC24V、36V、110V、127V、220V、380V; Uimp: 6kV; Ui: 380V; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017


认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010303022103

纸 号：

型号的解释：

J Z 7 - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 继电器
- (2) 中间
- (3) 设计序号
- (4) 常开触头对数
- (5) 常闭触头对数

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>