



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010303039751

申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

JZC4(型号解释详见附件); AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A;Ith:10A

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0234862



# 产品认证证书


附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2003010303039751

纸号: 234862

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>