



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010305095719

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

断火限位器

LX44-20; Ui: 380V; Ith=20A; AC-15: Ue=AC380V, Ie=20A; AC-14: Ue=AC380V, Ie=20A;  
IP44; Uimp: 2.5kV

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.5-2017

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>