



产品认证证书

证书编号：CQC2003010305095722

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

行程开关

X2、X2-N: Ith: 2A ; Uimp: 2.5kV; Ui: 380V; AC-14、AC-15: Ue/Ie: 380V/2A; IP10

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>