



产品认证证书

证书编号：CQC2013010307595014

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDLE6-100; Ui:690V; Ue:AC380V/400V; In:40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics=50%Icu, Icu=35kA; IΔn:75mA/150mA/300mA /500mA 分级调节/AC型, t≤0.2s(非延时型)/Δt:0.06s(S型); 使用类别:A; 自动重合闸时间: 20s-60s(仅 80A, 100A 带自动重合闸功能); 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm:25%Icu; 3P+N(3个保护极, N极常通)

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年04月27日 有效期至: 2023年01月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>