强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307001989

德力西电气有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	德力西电气有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	德力西电气有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权

电话: 400-826-8008

电子邮箱: ccc@delixi-electric.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 温州

生产者签章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307001989

产品系列、型号、规格：

CDLE6-250；Ui:690V；Ue:AC380V/400V；In:100A，125A，150A，180A，200A，225A，250A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics: 17.5kA，Icu: 35kA；IΔn:75mA/150mA/300mA/500mA分级调节/AC型，t≤0.2s(非延时型)/Δt:0.06s(S型)分级调节；使用类别:A；自动重合闸时间：20s~60s；漏电脱扣器类型：电子式；IΔm: 8.75kA；3P+N(3个保护极，N极常通)

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-08-27

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。