



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307589800

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDB9LE; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); Uimp: 4kV; Ui: 500V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; I Δ n: 30mA、100mA、300mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; I Δ n动作时间 \leq 0.1s; 瞬时脱扣器类型: C、D型; Ics=Icn: 6000A; I Δ m: 630A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极不可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、4P; (注: 1P+N、3P+N: N极不可开闭, 不适用于隔离)。

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>