



产品认证证书

证书编号：CQC2017010307979449

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

CDBHP; Ue:AC230V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:C型,D型; Icn=Ics:4.5kA;
1P+N(N极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年06月28日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>