



产品认证证书

证书编号：CQC2012010302569762

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

CDG9; Ui:500V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);Ith:63A (Ie: 32A,63A),125A(Ie: 80A,100A,125A);Ie:32A,63A,80A,100A,125A; 外壳防护等级:IP20;Icw:20Ie/1s;Icm(峰值):28.1Ie;50/60Hz;使用类别:AC-22A; 极数:1P,2P,3P,4P.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>