



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307160289

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9Ei-800M、CDM9Ei-800H、CDM9Ei-800R；参数及型号解释详见附件；

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年09月25日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2019010307160289

纸 号：

CDM9Ei-800M、CDM9Ei-800H、CDM9Ei-800R；型号解释详见附件； Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R型)； Ui: 1000V； In: 800A(350A、400A、450A、500A、560A、630A、700A、800A 可调)； Uimp: 12kV； 过电流脱扣器类型：电子式； M型： Ics: 50kA； Icu: 50kA； H型： Ics: 65kA； Icu: 85kA(AC400V/415V)； Ics: 20kA； Icu: 30kA(AC690V) ； R型： Ics: 75kA； Icu: 100kA(AC400V/415V)； Ics: 20kA； Icu: 30kA(AC690V) ； Icw: 10kA/1s； 使用类别： B类； 极数： 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极，带不可开断中性线，不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用)； 50/60Hz； 配用的辅助触头： 1NO1NC, 2NO2NC； Ith: 3A； AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A； DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A； 符合附录 N 的电子附件： 欠压脱扣器： MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V； 电动机操作机构： CD2-800, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010307160289

纸 号:

CD M 9Ei - /

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流 (A): 800
- (5) 分断能力级别: M、H、R
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣
- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2019010307160289

纸 号：

- (9) 无代号—3P; C—C 型(四个保护极, N 极可开闭); D—D 型(四个保护极, 带不可开断中性线)
- (10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄
- (11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>