



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307158843

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM9Ei-1600M； 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2021年12月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307158843

纸 号:

CDM9Ei-1600M

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400V/415V, AC690V;

In: 1600A ;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 50kA (AC400V/415V), 35kA (AC690V);

Icu: 50kA (AC400V/415V), 35kA (AC690V);

Icw: 42kA/1s (AC400V/415V), 35kA/1s (AC690V)

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

额定频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

配用的辅助触头 (本体): 2N02NC, 4N04NC

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/1A;

AC-12: Ue/Ie: 250V/6A;

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: MN: AC220/230V、AC380/400V;

分励脱扣器: MX: DC110V、DC220V、AC220/230V、AC380/400V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2019010307158843

纸 号：

型号解释：

CD M 9Ei - 1600 M / □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业专用代号（德力西）
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级
- (5) 短路分断能力的代码
- (6) 额定电流
- (7) 极数：4 代表四极，三极不加

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>