



产品认证证书

证书编号：CQC2010010304445783

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6-25,CDC6-25N,CDC6-32,CDC6-32N;lth:40A(CDC6-25,CDC6-25N),50A
(CDC6-32,CDC6-32N);Ui:690V;AC-3,AC-4;CDC6-25:AC-3:Ue/Ie:220V/25A,
380V/400V/25A,660V/690V/18A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/8.5A,660/690V/4.4A;
CDC6-25N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/8.5A,660/690V/4.4A;CDC6-32:AC-3:
Ue/Ie:220V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/
12A,660/690V/7.5A;CDC6-32N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/12A,660/690V/7.5A;
Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V (包括 50Hz 和 50/60Hz);IP20;3P;配用的辅助触
头:lth:10A;1NO+1NC;AC-15:Ue/ Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 08 日 有效期至：2025 年 07 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>