

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000960

德力西电气有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-08
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000960

产品系列、型号、规格:

CDC6-25,CDC6-25N,CDC6-32,CDC6-32N;Ith:40A(CDC6-25,CDC6-25N),50A (CDC6-32,CDC6-32N);U:690V;AC-3,AC-4;CDC6-25:AC-3:Ue/Ie:220V/25A, 380V/400V/25A,660V/690V/18A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/8.5A,660/690V/4.4A; CDC6-25N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/8.5A,660/690V/4.4A;CDC6-32:AC-3: Ue/Ie:220V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/ 12A,660/690V/7.5A;CDC6-32N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/12A,660/690V/7.5A; Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V (包括50Hz和50/60Hz);IP20;3P;配用的辅助触头:Ith:10A;1NO+1NC;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-08
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。