

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000962

德力西电气有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-08
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000962

产品系列、型号、规格:

CDC6-40,CDC6-40N,CDC6-50,CDC6-50N,CDC6-65,CDC6-65N;Ith:60A(CDC6-40,CDC6-40N), 80A(CDC6-50,CDC6-50N,CDC6-65,CDC6-65N);Ui:690V;AC-3,AC-4;Ue/Ie:AC-3: CDC6-40:220V/40A,380V/400V/40A,660V/690V/34A;CDC6-50:220V/50A, 380V/400V/50A,660V/690V/39A;CDC6-65:220V/65A,380V/400V/65A,660V/ 690V/42A;AC-4: CDC6-40,CDC6-40N:380V/400V/18.5A,660V/690V/9A;CDC6-50, CDC6-50N:380V/400V/24A,660V/690V/12A;CDC6-65,CDC6-65N:380V/400V/28A, 660V/690V/14A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V, 415V,440V(包括50Hz和50/60Hz);3P;IP20;配用的辅助触头:1N0,1NC;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-08
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。