



# 产品认证证书

证书编号：CQC2010010304442625

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6-80,CDC6-80N,CDC6-95,CDC6-95N;lth:125A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CDC6-80:  
AC-3:Ue/Ie:220V/80A,380V/400V/80A,660V/690V/49A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/37A,  
660/690V/17.3A;CDC6-80N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/37A,660V/690V/17.3A;CDC6-95:  
AC-3:Ue/Ie:220V/95A,380V/400V/95A,660V/690V/55A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/44A,  
660/690V/21.3A;CDC6-95N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/44A,660V/690V/21.3A;  
Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V (包括50Hz和50/60Hz);IP20;3P;配用的辅助触  
头:lth:10A;1NO+1NC;AC-15: Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>