

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304002492

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：CDC6-115, CDC6-150, CDC6-115N, CDC6-150N; 参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2010
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：0577-61778125
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-21
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002492

产品系列、型号、规格(附件):

CDC6-115, CDC6-150, CDC6-115N, CDC6-150N;
Ui:1000V; Uimp:8kV; Ith: 200A;
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;
CDC6-115, CDC6-115N: Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ie: 115A/115A/86A;
CDC6-150, CDC6-150N: Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ie: 150A/150A/108A;
Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V/50Hz;
AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz;
DC24V, 48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;
使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;
配用的辅助触头:产品本体不带辅助触头,可挂装FD6 两极或四极辅助触头组
(2008010305285124), Ith:10A; Ui:690V; Uimp:6kV;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-21
自我声明地点: 温州
生产者签字: 