



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022836

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6-500,CDC6-500N; Ui:1000V; Uimp:8kV; Ith:630A; Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;
Ie:500A(AC220/230V,AC380/400V),353A(AC660/690V);
Us:AC36V,48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;
DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V,50/60Hz; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P; 配用的辅助触
头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124); Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。
发证日期：2020 年 04 月 27 日 有效期至：2025 年 03 月 05 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>