

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304002494

德力西电气有限公司(生产者)确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-21
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002494

产品系列、型号、规格:

CDC6-500,CDC6-500N; U_i :1000V; U_{imp} :8kV; I_{th} :630A; U_e :AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;
 I_e :500A(AC220/230V,AC380/400V),353A(AC660/690V);
 U_s :AC36V,48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz; DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V,
50/60Hz; AC/DC100-250V,50/60Hz; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P; 配用的辅助触头:可挂装FD6两极或四极辅助触头组
(2008010305285124); I_{th} :10A; U_i :690V; U_{imp} :6kV; AC-15: U_e/I_e :AC380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A.

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-24
自我声明地点: 温州
生产者公章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。