



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307261889

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
CDM6Li-630L、CDM6Li-630M, CDMUL-630L、CDMUL-630M; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月24日 有效期至：2024年12月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307261889

纸 号:

CDM6Li-630L、CDM6Li-630M、CDMUL-630L、CDMUL-630M;

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue:AC400/415V;

In:400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器型式: 单磁式、热磁式;

L 型: Ics:35kA, Icu:50kA;

M 型: Ics50kA, Icu:70kA;

I Δ n:100mA/300mA/500mA、300mA/500mA/1000mA 三档可调;

额定剩余动作类型 AC 型;

漏电脱扣器型式: 电子式;

I Δ m: 25%Icu;

使用类别:A;

极数: 3P(适用隔离用), 4P(A:三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B:三个保护极,

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2019010307261889

纸 号:

N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC;

Uimp:4kV; Ui:400V; Ith:3A;

AC-15:400V/1.5A; DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

漏电报警模块: RA; 1N01NC;

Us:AC400V; Uimp:4kV; Ui:400V; Ith: 8A;

AC-14: AC250V/5A;

DC-13: DC30V/5A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2019010307261889

第 4 页 共 4 页

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	辅助+报警	28
报警	08	分励+辅助	40
分励	10	分励+辅助+报警	48
分励+报警	18	辅助+辅助	60
辅助	20		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>