



产品认证证书

证书编号：CQC2013010307643321

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDB9-125; Ui:500V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P),DC80V(1P 外形),DC125V(2P 外形);In:63A,80A,100A,125A;过电流脱扣器类型:热磁式;lcs:7.5kA;lcu:10kA;使用类别:A类;脱扣级别:20;极数:交流:1P,2P,3P,4P;直直接接线方式:单极(1P 外形),两极串(2P 外形)详见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年07月30日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

