



# 产品认证证书

证书编号：CQC2015010307812321

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

CDB9LE-125,CDB9LE-125G; Uimp:6kV;Ui:500V;Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:63A,80A,100A,125A;过  
电流脱扣器类型:热磁式;Ics:7.5kA,Icu:10kA;脱扣级别(带电动机保护的断  
路器):10A;IΔn:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC型;漏电脱扣器类型:电子式;IΔm:2.5kA;使用类  
别:A;CDB9LE-125:1P+N(N极常通),2P,3P,3P+N(N极常通),4P;CDB9LE-125G:1P+N(N极常通),2P;适用于隔离  
(2P,3P,4P),不适用于隔离(1P+N,3P+N)

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>