



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307101608

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDB9LM: Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V(2P), AC400V(4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型特性; I_n:30mA, 300mA; 额定剩余动作类型:AC 型, 电磁式; I_n m:3kA; Ics=Icn:6kA; 2P, 4P; 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.21-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 10 日 有效期至: 2023 年 08 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>