



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307689000

纸 号:

CDM3-63B、CDM3-63C、CDM3-63S、CDM3-63F;

Ue: AC400V/415V;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

B 型: Ics: 10kA; Icu: 15kA;

C 型: Ics: 18kA; Icu: 25kA;

S 型: Ics: 21kA; Icu: 35kA;

F 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;

使用类别: A 类; 脱扣级别: 10A;

极数: 3P (适用于隔离用)、

4P (A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离用、

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

